

**Департамент образования
Администрации г. Омска**
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Омска
«Центр развития ребенка - детский сад № 122»
Бульвар Заречный, д.7;
Омск, 644119
Тел./факс (3812) 72-58-48, 72-78-62
E-mail: ds122@bdou.omskportal.ru
ОКПО 43964932, ОГРН 1025501391190
ИНН/КПП 5507038272/550701001
17.02.2025 № 28

На № _____ от _____

Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Омской области

Прокуратура Кировского
административного округа г. Омска

Заместителю прокурора округа советнику
юстиции
Е.Д. Колеватовой

И.о. Заведующего БДОУ г. Омска «Центр
развития ребенка - детский сад № 122»
М.Л. Кузнецова

Администрация БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 122» на
Ваш запрос от 17.02.2025 г. № 21 – 06 – 2025/ доводит следующую информацию:

В учреждении имеется предписание об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности № 304/1.

№ п/п	Наименование организации	Выявленные нарушения, имеющиеся в действующем предписании ТОНД и ПР КАО г. Омска (все имеющиеся нарушения)	Нарушения, имеющиеся в действующем предписании, которые на данный момент устранены	Дата вынесения первичного предписания в отношении каждого нарушения	Дата вынесения действующего предписания каждого нарушения Срок устранения нарушений согласно действующему предписанию	Наличие вступившего в законную силу решения суда по имеющимся нарушениям
1.	БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 122»	1. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение. 2. Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний	1. Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в	27 августа 2021г.	1 июня 2022г.	нет

	и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 3. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений с оставлением соответствующего акта.	журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 2. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений с оставлением соответствующего акта.			
--	---	---	--	--	--

Примечание:

1. Копия предписания №304/1;
2. Отчет о проведении испытаний наружных пожарных лестниц;
3. Акт выполненных работ прилагаются.

И.о. заведующего БДОУ



М.Л. Кузнецова

Исполнитель:
Заместитель заведующего
Марина Леонидовна Кузнецова
Тел: 8-908-809-08-97

ОТПРАВЛЕНО НА ПОЧТУ: r_kir@prokuratura.omsk.ru.