

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 3393/ПВ

644001, г. Омск, 10 Лет Октября, ул., д.98
(место выдачи предписания)

«23» октября 2024 г.

Мною, Валиевой Назгуль Сапаровной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения;

Мною, Сиволаповой Ольгой Николаевной - главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора;

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад №122», ИНН 5507038272, ОГРН 1025501391190, 644119, г. Омск, Бульвар Заречный, д. 7
указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

п.п. 2.5.1, 2.5.3 – в группе №10 на стене в буфетной, в группе №4 на потолке в игровой - желтые следы от протечки кровли, на стенах, потолке в буфетной отслоение краски; на складе пищеблока на стене облупившаяся краска, что не допускает тщательную влажную обработку и дезинфекцию;

п.п. 2.5.1, 2.5.3 - в кабинете приема, изоляторе на стенах трещины, отслоившаяся краска;

п.п. 2.5.1, 2.5.2 – на пищеблоке в овощной зоне напольная плитка со сколами, линолеум в спальне в группе №4 с дырами, что не допускает тщательную влажную обработку и дезинфекцию.

п. 3.1.7 – унитазы в группах №№ 1 (старшая), 2 (подготовительная) не оборудованы кабинками с дверями.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

таблица 5.54 - в групповой в группах №№ 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12 уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим требованиям.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Выполнить отделку стен, потолков в группах №№ 10, 4, на складе, позволяющую проводить влажную обработку и дезинфекцию (п.п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20).	06.10.2025г.
2	Выполнить отделку пола в группе №4 (спальня), на	06.10.2025г.

	пищевом блоке в овощной зоне, позволяющую проводить влажную обработку и дезинфекцию (п.п. 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20).	
3	Выполнить отделку помещений мед. кабинета приема и изолятора, позволяющую проводить влажную обработку и дезинфекцию (п.п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20).	06.10.2025г.
4	Обеспечить нормативные уровни искусственной освещенности в групповой в группах №№ 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12 (таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21).	06.10.2025г.
5	Оборудовать унитазы кабинками в группе № 1 (старшая), № 2 (подготовительная) (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20).	06.10.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №122», 644119, г. Омск, Бульвар Заречный, д. 7.
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области по адресу: 10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001; тел. 8 (3812) 32-60-32; факс: 8(3812) 32-60 (эл. адрес: rpn@55.rosпотребнадзор.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

Валиева Н.С.

(должность, фамилия, составившего предписание)




_____ (подпись)

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Сиволаповой О.Н.

(должность, фамилия, составившего предписание)


_____ (подпись)

С предписанием ознакомлен(а) «23» октября 2024 г.

 (подпись)  (инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).